(D)

- **Angaben auf Versorgungseinheit beachten.**
- Anschluss darf nur an geeignete LTS-Versorgungseinheiten erfolgen.
- ⚠ Netzanschluss muss bauseitig gemäß der geforderten Schutzart und Schutzklasse vorhanden sein. **Netzanschluss darf nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.** Örtliche Vorschriften beachten.
- Anschlussleitungen nicht über Versorgungseinheit führen.
- Versorgungseinheit nicht mit Wärmedämm-Material abdecken.

(GB)

- ***Consider the information on the ballasts.***
- *Connection must only be done to suitable LTS ballasts.*
- ⚠ *Mains connection must be provided on-site according the required protection type and class.* ***Mains connection must only be done by electricans.*** *Consider local regulations.*
- *Don't lead the connecting lines across the ballast.*
- *Do not cover ballast with warmth insulation material.*